



Kalisz, dnia 23 listopada 2021 r.

PO.ZUZ.2.4210.467.2021.BK

Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.);

podaję (przez 7 dni) do publicznej wiadomości informację,
że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
wszczął postępowanie administracyjne
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

przebudowę urządzenia melioracji wodnych, obejmującą odcinkowe zarurowanie rowu melioracyjnego R-A-1 (w km 0+580 – 0+640) na terenie nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów pod nr 327, 143, 144, 339, obręb 0004 Klonowa II w gminie Klonowa, powiat sieradzki, województwie łódzkim, zgodnie z poniższym opisem:

1. Odcinek 1:

- lokalizacja - rów melioracyjny km 0+084,5 do km 0+096 (działka nr 327, 143),
- średnica/ materiał - Ø400 mm / rury z tworzyw sztucznych (SN 8),
- długość - L= 11,5 m,
- spadek podłużny - i= 4,3 ‰,
- rzędna wlotu - 151,16 m n.p.m.,
- rzędna wylotu - 161,11 m n.p.m.,
- przyzółek wlotu - studnia osadnikowa - Ø1000 mm,
- przyzółek wylotu - betonowy prefabrykowany,
- fundament - podsypka ze żwiru lub pospółki – warstwa 0,20 m,
- współrzędne: - wlotu/ studni osadnikowej X: 5698494.65 Y: 6527289.45, - wylotu X: 5698491.30 Y: 6527278.38,

2. Odcinek 2:

- lokalizacja - rów melioracyjny km 0+108 do km 0+121,5 (działka nr 327, 144, 339),
- średnica/ materiał - Ø400 mm / rury z tworzyw sztucznych (SN 8),
- długość - L= 13,5 m,
- spadek podłużny - i= 2,2 ‰,
- rzędna wlotu - 161,22 m n.p.m.,
- rzędna wylotu - 161,19 m n.p.m.,
- przyzółek wlotu - bezpośrednie połączenie z istniejącym przepustem,
- przyzółek wylotu - bezpośrednie połączenie z istniejącym przepustem,
- fundament - podsypka ze żwiru lub pospółki – warstwa 0,20 m,
- współrzędne: - wlotu X: 5698501.98 Y: 6527313.73, - wylotu X: 5698498.15 Y: 6527301.04,

3. Odcinek 3:

- lokalizacja - rów melioracyjny km 0+127,5 do km 0+138,5 (działka nr 327, 339),

- średnica/ materiał - Ø400 mm / rury z tworzyw sztucznych (SN 8),
- długość - L= 11,0 m,
- spadek podłużny - i= 11,8 ‰,
- rzędna wlotu - 161,35 m n.p.m.,
- rzędna wylotu - 161,22 m n.p.m.,
- przyrządek wlotu - bezpośrednie połączenie z istniejącym przepustem,
- przyrządek wylotu - bezpośrednie połączenie z istniejącym przepustem,
- fundament - podsypka ze żwiru lub pospółki – warstwa 0,20 m,
- współrzędne: - wlotu X: 5698507.08 Y: 6527330.07, - wylotu X: 5698503.81 Y : 6527319.58.

Po terminie upublicznienia sprawa zostanie rozpatrzona przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Wobec powyższego proszę o podanie niniejszej informacji do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, np. BIP, tablica ogłoszeń, przez okres 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Następnie proszę o zwrot upublicznionej informacji do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz z adnotacją o sposobie i terminie podania do publicznej wiadomości.

Dyrektor
Anna Marecka
/pocpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy w Klonowej,
ul. Ks. Dalaka 2, 98-273 Klonowa,
(ePUAP /s4x33f0tvm/SkrytkaESP),
2. Zarząd Zlewni w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań.