



UWAGA:
PODCZAS ZAPUSZCZANIA KRĘGI
NALEŻY TRWALE POŁĄCZYĆ ZE SOBĄ
ABY NIE DOPUŚCIĆ DO ZSUNIĘCIA.
Połączenia uszczelnić na wycisk np. Olkitem.
RZĘDNE WG WYKAZU PRZEPOMPOWNI



Projekt	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWO-GRAWITACYJNEJ W M. KLONOWA, GM. KLONOWA			
Adres obiektu	OB. 0002 KLONOWA, 0003 KLONOWA, 0004 KLONOWA, GM. KLONOWA			
Rysunek	SCHEMAT DOCIĄŻENIA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW			
Branża	SANITARNA		SKALA	
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rysunku
Projektant	mgr inż. PAWEŁ BOBROWSKI	MAZ/0201/POOS/07		28
Projektant sprawdzający	mgr inż. PAWEŁ RĘDZIŃSKI	MAZ/0428/POOS/09		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			Data: 06.03.2023 r.	Strona: 58