

**Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego**

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 t.j.)

podaję do publicznej wiadomości informację
że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie nowoprojektowanego urządzenia wodnego tj. obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych w formie obudowy studni głębinowej nr 3 wraz z uzbrojeniem - urządzeniami do poboru wód z górnourajskiego poziomu wodonośnego na potrzeby gospodarki komunalnej.
Obiekt do ujmowania – obudowa studni głębinowej nr 3:
 - rodzaj obudowy obudowa nadziemna systemowa, termoizolacyjna z tworzywa sztucznego
 - rzędna terenu przy studni 176,03 m n.p.m.
 - głębokość otworu studziennego 99,0 m
 - współrzędne geodezyjne (układ PL-ETRF 2000) X: 5697524.08 Y: 6533331.53
 - zasoby eksploatacyjne studni $Q=70,0\text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s=24,3\text{ m}$Urządzenia do poboru/uzbrojenie studni:
 - pompa głębinowa o wydajności max. $60,0\text{ m}^3/\text{h}$ zawieszona na głębokości 36m p.p.t. (pod powierzchnią terenu) na pionie tłocznym - rurociągu stalowymLokalizacja obiektu: - dz. nr 55, obręb 0012 Owieczki, gmina Klonowa
2. Korzystanie z usługi wodnej obejmującej pobór wód podziemnych, w ilości:
 - dopuszczalnej rocznej: $Q_{\text{dop.rok.}} = 262\,800,0\text{ m}^3/\text{rok}$
 - średnio dobowej: $Q_{\text{śred.dob.}} = 720,0\text{ m}^3/\text{dobę}$
 - maksymalnej godzinowej: $Q_{\text{max.godz.}} = 60,0\text{ m}^3/\text{h}$
 - maksymalnej sekundowej: $Q_{\text{max.sek.}} = 0,01666\text{ m}^3/\text{sek} = 16,66\text{ dm}^3/\text{sek}$z utworów jury i górnej jury z ujęcia komunalnego składającego się z trzech studni głębinowych
 - nr 1 o wydajności eksploatacyjnej $Q=41,9\text{ m}^3/\text{h}$ przy $s=10,6\text{ m}$, głębokości 100m, zlokalizowanej na działce nr 63/2, obręb 0012 Owieczki
współrzędne (układ PL-ETRF 2000) : X – 5697426.34 Y – 6533684.76
 - nr 2 o wydajności eksploatacyjnej $Q=24,0\text{ m}^3/\text{h}$ przy $s=55,0\text{ m}$, głębokości 163m, zlokalizowanej na działce nr 63/2, obręb 0012 Owieczki
współrzędne (układ PL-ETRF 2000) : X – 5697426.35 Y – 6533696.67
 - nr 3 o wydajności eksploatacyjnej $Q=70,0\text{ m}^3/\text{h}$ przy $s=24,3\text{ m}$, głębokości 99m, zlokalizowanej na działce nr 55, obręb 0012 Owieczki
współrzędne (układ PL-ETRF 2000) : X – 5697524.08 Y – 6533331.53o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych:
 - decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Sieradzu zatwierdzająca zasoby eksploatacyjne studni nr 1 - nr OS.IV.8535/7/90 z dn. 19.11.1990r. z utworów jurajskich,
 - zawiadomieniem Starostwa Powiatowego w Sieradzu z dn. 30.10.2004r. o przyjęciu bez zastrzeżeń dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej wydajność eksploatacyjną otworu awaryjnego nr 2 z utworów górnourajskich,

- decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego zatwierdzająca zasoby eksploatacyjne studni nr 3 - nr GKIII.7431.10.2023.EK.AM z dn. 04.07.2023r. z utworów górnajurajskich.

Zasoby eksploatacyjne ujęcia zostały udokumentowane dla dwóch studzien nr 1 i 2 z możliwością ich eksploatacji naprzemiennej, gdzie studnia nr 2 stanowiła studnię awaryjną, natomiast nowo odwiercona studnia nr 3 może być eksploatowana jako ujęcie autonomiczne. Pobór wód podziemnych z ujęcia przez cały rok.

Pobierana woda wykorzystywana będzie na potrzeby gospodarki komunalnej wodociągu grupowego do zaspokojenia celów bytowo-gospodarczych części terenu gminy po uprzednim uzdatnieniu w Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej na działce nr 63/2, obręb 0012 Owieczki.

3. Korzystanie z usługi wodnej obejmującej wprowadzenie ścieków przemysłowych - wód popłucznych z obiektu Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki do cieku Klonówka w Km 14+630 istniejącym wylotem betonowym średnicy $\varnothing 160\text{mm}$, w ilości:

- dopuszczalnej rocznej: $Q_{\text{dop.rok.}} = 3693,8 \text{ m}^3/\text{rok}$

- średniej dobowej: $Q_{\text{śred.dob.}} = 12,65 \text{ m}^3/\text{dobę}$

- maksymalnej godzinowej: $Q_{\text{max.godz.}} = 7,2 \text{ m}^3/\text{h}$

- maksymalnej sekundowej: $Q_{\text{max.sek.}} = 0,002 \text{ m}^3/\text{sek} = 2,0 \text{ dm}^3/\text{sek}$

o najwyższych dopuszczalnych wartościach substancji zanieczyszczających:

- zawiesina ogólna 35 mg/l

- żelazo ogólne 10 mg/l

Odprowadzenie wód popłucznych - ścieków oczyszczonych odbywa się po ich oczyszczeniu (sklarowaniu) w istniejącym odстойniku wód popłucznych skąd następnie poprzez pompownię wód nadosadowych kierowane są do rurociągu popłuczyn zakończonym wylotem betonowym do cieku.

Parametry istniejącego wylotu:

- rz. dna wylotu $173,67\text{m n.p.m.}$

- średnica $\varnothing 160\text{mm}$

Lokalizacja wylotu: dz. nr 69/1, obręb 0012 Owieczki

Współrzędne wylotu (układ PL-ETRF 2000) : X – 5697210.35 Y – 6533514.71

Odprowadzanie wód popłucznych do cieku przez cały rok zgodnie z harmonogramem płukania filtrów na obiekcie SUW.

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.).

Wobec powyższego proszę umieścić informację w sposób zwyczajowo przyjęty w celu podania do publicznej informacji (tj. tablica ogłoszeń, BIP) na okres 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, a następnie informację, że była wywieszona, z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem należy niezwłocznie przekazać do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz.

Dyrektor

Anna Marecka

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Klonowa
2. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań