

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

OHK.903.49.2026

Sieradz, dnia 27.02.2026 r.

Wójt Gminy Klonowa
ul. Ks. Józefa Dalaka 2
98-273 Klonowa

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA WODOCIĄGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA OWIECZKI za rok 2025r.

Działając na podstawie:

- Art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024r. poz. 416)
- Art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r. poz. 757)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu po analizie sprawozdań z własnych badań jakości wody w ramach prowadzonego nadzoru oraz sprawozdań przekazywanych przez zarządzającego wodociągiem tj. Gminę Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego harmonogramu w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej w ustalonych punktach zgodności, dokonał okresowej oceny jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Owieczki gm. Klonowa za okres: styczeń – grudzień 2025r. i stwierdził, że w zakresie badanych parametrów grupy A i parametrów grupy B oraz substancji promieniotwórczych **woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Owieczki spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i była bezpieczna dla zdrowia konsumentów.**

W analizowanym okresie:

- w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zarządzający wodociągiem tj. Gmina Klonowa pobrała z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Owieczki, gm. Klonowa:
 - 11 próbek w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych oraz 1 próbkę w zakresie badań radiologicznych ;
- w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Złoczew pobrano:
 - 3 próbki w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych.

W wyżej wymienionych próbkach wody w zakresie przebadanych parametrów grupy A i parametrów grupy B pobranych w ustalonych punktach zgodności nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów określonych w załączniku nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z ustalonym na 2024 rok harmonogramem poboru próbek wody w grudniu 2024 r. Gmina Klonowa, ul. Ks. J. Dalaka 2, 98-273 Klonowa, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrała do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A, manganu, chloru wolnego oraz enterokoków w punkcie zgodności: sieć – ul. Długa 34, 98-273 Klonowa. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu po otrzymaniu

od zarządzającego wodociągiem sprawozdania z dnia 24.12.2024 r. z badań laboratoryjnych wody pobranej do badania w dniu 17.12.2024 r. stwierdził w punkcie zgodności: sieć – ul. Długa 34, 98-273 Klonowa, przekroczenie wartości parametrycznej mętności na poziomie 3,6 NTU, co stanowiło naruszenie wymagań określonych w załączniku nr 1 część C tabela nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), zgodnie z którym zalecany zakres wartości dla mętności wynosi do 1,0 NTU.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji administracyjnej dotyczącej doprowadzenia jakości wody pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Owieczki gm. Klonowa do obowiązujących wymagań zawartych w w/w rozporządzeniu.

Z uwagi na to, że badana woda podawana do sieci nie odpowiadała wymaganiom fizykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu, zarządzający w celu sprawdzenia jakości wody przeznaczonej do spożycia pobrał ponownie do badania próbki wody w dniu 08.01.2025r. w zakresie parametrów grupy A, manganu, żelaza, chloru wolnego oraz enterokoków punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Owieczki – woda wprowadzana do sieci, sieć – ul. Długa 34, 98-273 Klonowa, sieć - Urząd Gminy Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa. Badana woda odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, co potwierdziły sprawozdania z badań laboratoryjnych wody pobranej do badania w dniu 08.01.2025 r.

W związku z powyższym w dniu 29 stycznia 2025r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził przydatność wody do spożycia. Z uwagi na okoliczności opisane wyżej, wszczęte w niniejszej sprawie postępowanie administracyjne stało się bezprzedmiotowe i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu w dniu 30 stycznia 2025r. wydał decyzję o umorzeniu postępowania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody stwierdził ponadto, że Gmina Klonowa w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobierała do badań laboratoryjnych próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B oraz substancji promieniotwórczych woda z ujęcia i wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Owieczki, gm. Klonowa **niezgodnie** z ustalonym na 2025 rok harmonogramem. Sprawozdania z badań wody dostarczane przez zarządzającego wodociągiem były przekazywane terminowo zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza, że w 2025 roku mieszkańcy Gminy Klonowa zaopatrywani przez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Owieczki, gm. Klonowa korzystali z wody przeznaczonej do spożycia o jakości odpowiadającej wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.

Jolanta Jezierska
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Sieradzu

/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:

1. Adresat
2. aa