

Wywiew 250x300 mm
wylot umieścić pod stropem

Wywiew 200x200 mm
wylot umieścić pod stropem

260

80
62

80
62

hp-183

H-275

Cokół betonowy
wys 10 cm pod kotły

200

80
62
hp-183

PCV 110mm

PCV 110mm

K.S.

Studnia

schładzająca z kręgu
sr. 800 mm, gł. 1000
mm

PCV 50mm

PCV 110mm

PP 20 z.w.
prowadzić pod
stropem

160
210

80
62

90
200

Nawiew kanał typu "Z" 400x400 mm
wylot umieścić 20 cm od posadzki

gniazdo
czujnika
napętnienia

Wlew oleju w
skrzynce stalowej
zamykanej

Nawiew
kanał typu "Z" 200x200 mm
wylot umieścić 20 cm od posadzki

SM

BIURO PROJEKTOWE
"PROKON"

Sławomir Miziela
98-200 Sieradz, ul. Broniewskiego 5/3 tel 501 715 029

OBIEKT: TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ W KLONOWEJ

INWESTOR: Gmina Klonowa z/s. 98-273 Klonowa, ul. Ks. J. Delaka 2

BRANŻA: SANITARNA

RYSUNEK: RZUT KOTŁOWNI - INSTALACJA WOD-KAN

OPRACOWAŁ: mgr inż. AGNIESZKA KOMINIAREK

NR UPR.: LOD/0851/PWOS/07

DATA: 2023.06.

PROJEKTANT:

NR UPR.:

SKALA:

1:50

NR RYS:

4