



Wszystkie ściany magazynu oleju są w klasie min. EI 60. Strop nad kotłownią min. REI 60, strop nad magazynem oleju w klasie min. REI 120. Wszystkie ściany kotłowni w klasie min EI 60.

Przejścia przez ścianę pomiędzy kotłownią a magazynem oleju przewodów instalacyjnych o średnicy zewnętrznej 40 mm i większej należy zabezpieczyć ogniochronnie w klasie EI120,

Przejścia przez ścianę przewodów instalacyjnych o średnicy zewnętrznej 40 mm i większej pomiędzy kotłownią a innymi pomieszczeniami należy zabezpieczyć ogniochronnie w klasie EI60

Drzwi zewnętrzne wyposażać w zamek umożliwiający bezklamkowe otwarcie drzwi od wewnątrz

